Certifikat

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1334
MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Imkanal och Ventilationskanal **BBR 5 och BBR 6**

Innehavare:
SkorstensFolket Sverige AB

Ringögatan 6 417 07 GÖTEBORG
Tel 1: 031-91 28 00 Tel 2: 08 - 651 79 00
E-post: info@skorstensfolket.nu Hemsida: www.skorstensfolket.nu

Produktnamn: SFS Imkanal Klass 1a
Moduluppbyggd imkanal bestående av delar med ett innerrör, isolering, ett mellanrör, isolering och ett yttre rör. Rör är utförda i rostfritt stål. Skarvar i ytterrör förses med låsband.

Avsedd användning
Imkanal i storkök där risk föreligger att stora mängder avsättningar bildas i imkanalen. Imkanaler med krav på skydd mot spridning av brand och brandgas inom brandceller, mellan brandceller och intilliggande byggnadsdelar och fast inredning.
Uppfyller kraven enligt ISO 6944-2: 2009 och brandklass EI 60 i hela sin längd.

Imkanalen uppfyller kravet för täthet.

Godkännande
Produkten utförd och installerad enligt innehavarens monteringsanvisning godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Klassbeteckningar (brand)	5:231
Luftbehandlingsinstallationer	5:526
Imkanaler	5:5332
Material	6:11
Täthet	6:255
Installationer – Allmänt råd, 2:a stycket	*6:9244*

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2016-08-25
Bilaga 3: Produktmärkning	2016-08-25
Bilaga 3: Kontrollanvisningar	2016-08-25
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2016-08-25

Beslutsdatum:2016-05-25 Diarienummer: 417/16

Giltigt till:2021-05-24

Kiwa Sverige AB

Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig

Beril Wolgast
Handläggare Produktcertifiering

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
371 75 Karlskrona

Tel 0455-30 56 00
Fax 0455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se

1913
ISO 17065