

TYPGODKÄNNANDE 0235 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: SkorstensFolket Sverige AB

Box 8826, 402 71 Göteborg

Tel: +46 31-91 28 00

E-post: info@skorstensfolket.nu

Hemsida: www.skorstensfolket.nu

Foder för relining av ventilations- och imkanaler

Produktbeskrivning

Foder av kompositmaterial för renovering av befintliga ventilations- och imkanaler. Produkten läggs i den ursprungliga kanalen och blåses upp så att den forma sig efter kanalen. Därefter härddas materialet så att kanalformen behålls. Fodret installeras med speciell teknik och utrustning och den färdiga installationen består av ett slätt foder utan skarvar.

Avsedd användning

Tätning genom infodring av befintliga ventilationskanaler och imkanaler.

Omfattning

FuranFlex®

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 2. Säkerhet i händelse av brand och 3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Klassbeteckningar*	5:231
Luftbehandlingsinstallation, Allmänt	5:526
Material	6:11
Luft, allmänt	6:21
Täthet**	6:255

* Brandteknisk klass enligt SS-EN 13501-1 baserad på reaktion vid brandpåverkan och SS-EN 13501-3 baserad på brandmotstånd – klass EI 45 (brandspridning vid yttre brand) och klass EI 60 (brandspridning vid inre brand).

** Täthetsklass D enligt EN 12237

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

SkorstensFolket Sverige AB

FuraFlex (artikelnr)

BERört tillverkningsställe

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

Dimensioner Ø mm



Kiwa Certification AB

1913

TG 0235

Kiwa Certification AB



CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe(n):

Kompozitor Kft, H-2220 Vecsés, Ungern.

Plats för kontrollbesök:

SkorstensFolket Sverige AB, Göteborg, Sverige.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Certification AB** Kontrollavtal: **598/2008, uppdaterat 2019-11-08**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15 december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Monteringsinstruktion FuranFlex och FuranFlex RWV, utförd av SFSAB

Bedömningsunderlag

Klassificeringsrapport nr. 8570/11-4 och 8570/11-6 från Afiti-Licof, nr. O-5/2014 från ÉMI Monprofit Kft.

Provningsrapport nr. 8570/11-2 från Afiti-Licof och nr. VTT-S-04515-08 från Eurofins (f.d. VTT).

Bedömningsrapport 292/2022, daterad 2022-09-08 av Kiwa Certification AB.

Kommentarer

- För godkännandet gäller att, innan produkten monteras skall installatören förvissa sig om att imkanalen har egen bärlighet samt att dess isolerande förmåga är intakt. Vid brister i bärlighet och isolerande förmåga skall detta avhjälpas genom särskilda reparationsåtgärder.
- Installationer får endast utföras av personal som godkänts av SkorstensFolket Sverige AB.


Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2022-09-10


Diarienummer: 292/2022

Giltigt till: 2027-09-09

Tidigare diarienummer: 762/2017



Deo Yamabo



Johnny Ostenfeldt