

## Byggproduktcertifikat 0732 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: RÖKKANAL  
Rökkanal av stål

BBR 5:425

### Innehavare: SkorstensFolket Sverige AB

Box 8826 402 71 Göteborg

Tel: +46 (0)31 91 28 00

E-post: info@skorstensfolket.nu Webb: www.skorstensfolket.nu

### Produkt namn: SFS Flexibelt Insatsrör

Flexibla dubbelväggiga insatsrör av rostfritt stål med godstjocklek 2 x 0,10 eller 2 x 0,12 mm med typbeteckning TS, HR och 2xHR.

TS är utförd med båda väggarna av stål med kvalitet motsvarande SS 14 23 48.

HR har yttre vägg av stålqualität SS 14 23 48 och inre vägg av stålqualität SS 14 25 62.

2xHR är utförd med båda väggarna av stål med kvalitet motsvarande SS 14 25 62.

Insatsrör med godstjocklek 2 x 0,12 kan under vissa förutsättningar installeras oisolerat i enlighet med tillhörande handling.

### Avsedd användning

Insatsrör för reparation av rökanaler i befintliga skorstenar.

### Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestämda egenskaper	1:4	CE-märkt
Allmänt	5:4251	
Materialegenskaper och beständighet	5:4255	
Täthet	5:4256	
Rensning och inspektion	5:428	

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

### 2. Säkerhet i händelse av brand

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2015-10-30
Bilaga 2: Produktmärkning	2015-10-30
Bilaga 3: Kontroll	2015-10-30
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2015-10-30

**Kiwa Sverige AB**  
Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00  
Fax +46 (0)455-104 36  
bygg@kiwa.se  
[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)


Beslutsdatum: 2015-10-30

Diarienummer: 620/15

Giltigt till: 2020-10-29

Tidigare diarienummer: 464/10

**Kiwa Sverige AB**

  
Magnus Jerlmark  
Teknisk ansvarig

  
Deb Yamabo  
Handläggare

Certifikat