



Byggproduktcertifikat 1320 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Brand
Obrännbart Material

BBR 5

Innehavare: Midex A/S

Grynderupvejen 5, 9610 Nørager, Danmark

Tel: +45 3031 7624

E-post: sales@midex.dk Web: www.midex.dk

Produkt namn: Midex Brandmursplatta CASI-BOARD 255, CASI-CORE 255-S och CASI-CLIMATE 255 S2

Midex Brandmursplatta/inramningsplatta är en kalciumsilikatskiva, tjocklek 50mm och densitet 235-260 kg per m³.

Avsedd användning

Användas som brandvägg bakom och runt eldstäder, där temperaturen kontinuerligt kan vara > 85°. Plattan är godkänd som brandvägg och kan monteras/installeras direkt mot brännbar vägg. Kan användas till inramning av spisinsatser och slutna eldstäder.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

| | | |
|--------------------------------------|-------|----------|
| Byggprodukter med bedömda egenskaper | 1:4 | CE-märkt |
| Klassbeteckningar* | 5:231 | |
| Skydd mot uppkomst av brand, Allmänt | 5:41 | |

*Brandklass A1 (Obrännbart material)

Produkten är testad enligt EN ISO 1716:2010-11 och EN ISO 1182:2010-10.
Klassad enligt EN 13501-1:2010-01. Produkten är CE märkt enligt EN 14306

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand

| | |
|----------------------------------|------------|
| Bilaga 1: Tillhörande handlingar | 2016-05-19 |
| Bilaga 2: Produktmärkning | 2016-05-19 |
| Bilaga 3: Kontroll | 2016-05-19 |
| Bilaga 4: Bedömningsunderlag | 2016-05-19 |

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se

Beslutsdatum: 2016-05-19

Diarienummer: 375/16

Giltigt till: 2021-05-18

Kiwa Sverige AB


Magnus Verlmark
Tekniskt ansvarig


Johnny Ostfeldt
Handläggare