



# TYPGODKÄNNANDE 1217

## MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

### Innehavare: SkorstensFolket Sverige AB

Box 8826, 402 71 Göteborg

Tel: 031-91 28 00

E-post: [info@skorstensfolket.nu](mailto:info@skorstensfolket.nu)

Hemsida: [www.skorstensfolket.nu](http://www.skorstensfolket.nu) och [www.furanflex.se](http://www.furanflex.se)

### Kompositfoder för ventilationssystem

#### Produktbeskrivning

System för renovering av ventilationskanaler och imkanaler för tilluft och frånluft i befintliga byggnader.

#### Avsedd användning

För invändig tätning av alla typer av ventilationssystem såsom ventilationskanaler och imkanaler.

#### Omfattning

VentilFlex®

#### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper – (2) Säkerhet i händelse av brand och (3) Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö – under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper,	1:4
Klassbeteckningar,	5:231
Imkanaler	5:5332
Material	6:11
Täthet	6:255
Installationer	6:9244

#### Tillhörande handlingar

Monteringsinstruktion SFSAB, daterad 2019-06-11.

#### Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typpgodkännande:

Kontrollorgan:

SkorstensFolket Sverige AB

Produktnamn (artikelnr)

Kompozitor KFT, H-2220 Vecsés,  
Széchenyi utca 60, Ungern

yyyy-mm-dd

-



Kiwa Sverige AB

1913

1217

Kiwa Sverige



CERTIFIKAT

#### Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

[se.bygg@kiwa.com](mailto:se.bygg@kiwa.com)

[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)



Accred. no. 1913  
Certification of  
Products  
ISO/IEC 17065

## Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Sverige**

Kontrollavtal: **598/08**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt kontrollanvisning daterad 2019-08-26

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt avtal **598/08** och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress [se.bygg@kiwa.com](mailto:se.bygg@kiwa.com) om utförd fortlöpande egenkontroll.

## Bedömningsunderlag

Provningsrapport nr. O-5/2014 från ÉMI Kft., 8570/11-6 från AFITI, nr. VTT-S-04515-08 från VTT Oy.

Kontrollrapport daterad 2018-11-06 av Kiwa Sverige.

## Kommentarer

För ventilations- och imkanaler med krav på invändig brandteknisk klass B-s1,d0 enligt EN 13501-1

Täthetsklass: D enligt SS EN 12237.

Som infördning i murade imkanaler eller ventilationskanaler eller kanaler som är ingjutna/inmurade i byggnadsstommen med tjocklek  $\geq 110$  mm:

Klass EI 15 enligt EN 13501-3 för brandgaser i den renoverade kanalen. VentilFlex® kan även användas vid lösningen Fläkt-i-drift vid brand.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.

Beslutsdatum: 2019-08-27

Diarienummer: 885/19

Giltigt till: 2024-08-26

Tidigare diarienummer: 607/14



**Magnus Jerlmark**



**Deo Yamabo**