



BYGGPRODUKTCERTIFIKAT 0782 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: METALLSKORSTENAR
Rökkanal

BBR 5:425

Innehavare

SkorstensFolket Sverige AB, Ringögatan 6, 417 07 Göteborg

Tel 1: 031-91 28 00

Tel 2: 08 - 651 79 00

E-post: info@skorstensfolket.nu

Hemsida: www.skorstensfolket.nu

Produktnamn: Skorstenssystem Expo Inox DW 25 och SDW 50

Expo Inox DW 25 och SDW 50 är prefabricerade dubbelväggiga skorstenssystem i rostfritt stål, RÖKKANAL \varnothing : 80 - 500 mm. och med 25 alternativt 50 mm mellanliggande isolering, DW 25 skall vid rökgestemperatur större än 250 °C omges av schakt. Detta gäller dock ej det rum där eldstaden är belägen. SDW 50 får i samtliga fall monteras utan schakt. Skorstenssystemen tillåter sneddragning enligt installationsanvisningen.

Avsedd användning

Skorstenssystem för både inomhus- och utomhusmontage för bostäder och industrier. DW 25 och SDW 50 kan användas vid kondenserande eller torr drift och anslutas till öppna spisar, braskaminer och pannor mm. där rökgestemperaturen kontinuerligt ej överstiger 450 °C.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt installationsanvisningen är godkänd med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Skorstenar Allmänt	5:4251
Materialegenskaper och beständighet	5:4255
Täthet	5:4256
Soteld	5:4257

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

1. Bärförmåga, stadga och beständighet
2. Säkerhet i händelse av brand
4. Säkerhet vid användning

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2017-10-22
Bilaga 3: Produktmärkning	2017-10-22
Bilaga 3: Kontrollanvisningar	2017-10-22
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2017-10-22

Kiwa Sverige
Campus Gräsvik 1
371 75 Karlskrona
Sweden
Tel 0455-30 56 00
Fax 0455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se


Beslutsdatum: 2017-10-22


Diarienummer: 759/17

Giltigt till: 2022-10-21

Tidigare diarienummer; 686/12

Kiwa Sverige AB


Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig


Bertil Wolgast
Handläggare