

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1334 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Imkanal och Ventilationskanal

BBR 5 och BBR 6

Innehavare:**SkorstensFolket Sverige AB**

Ringögatan 6

417 07 GÖTEBORG

Tel 1: 031-91 28 00

Tel 2: 08 - 651 79 00

E-post: info@skorstensfolket.nu

Hemsida: www.skorstensfolket.nu

Produktnamn: Lindab Isobrand ®

Moduluppbyggd imkanal bestående av delar med ett innerrör, isolering, ett mellanrör, isolering och ett yttre rör. Rör är utförda i rostfritt stål. Skarvar i ytterrör förses med låsband.

Avsedd användning

Imkanal i storkök där risk föreligger att stora mängder avsättningar bildas i imkanalen. Imkanaler med krav på skydd mot spridning av brand och brandgas inom brandceller, mellan brandceller och intilliggande byggnadsdelar och fast inredning.

Uppfyller kraven enligt ISO 6944-2: 2009 och brandklass EI 60 i hela sin längd.

Imkanalen uppfyller kravet för täthet.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt monteringsanvisning från Lindab, daterad 2017-07-05 ver. 1 godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Klassbeteckningar (brand)	5:231
Luftbehandlingsinstallationer	5:526
Imkanaler	5:5332
Material	6:11
Täthet	6:255
Installationer – Allmänt råd, 2:a stycket	6:9244

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2017-07-31
Bilaga 3: Produktmärkning	2017-07-31
Bilaga 3: Kontrollanvisningar	2017-07-31
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2017-07-31

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
371 75 Karlskrona

Tel 0455-30 56 00
Fax 0455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se




Beslutsdatum: 2017-07-20


Diarienummer: 255/17

Giltigt till: 2022-07-19

Tidigare diarienummer: 417/16

Kiwa Sverige AB


Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig


Bertil Wolgast
Handläggare Produktcertifiering

Certifikat