

**BYGGPRODUKTCERTIFIKAT 0732****MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL**

SAKORD: Rökkanal  
Flexibelt insatsrör

BBR 5:43  
BSAB: PQ

**SFS FLEX  
TS, HR och 2xHR  
INSATSRÖR**

**Innehavare**

SkorstensFolket Sverige AB, Box 223 16, SE-104 22 Stockholm.  
Tel. +46 (0)8 651 79 00. Fax. +46 (0)8 651 75 01.

**Produkt**

Flexibla dubbelväggiga insatsrör av rostfritt stål med godstjocklek 2 x 0,10 eller 2 x 0,12 mm med typbeteckning TS, HR resp. 2xHR.

TS är utförd med båda väggarna av stål med kvalitet motsvarande SS 14 23 48.

HR har yttre vägg av stål med kvalitet SS 14 23 48 och inre vägg av stål med kvalitet SS 14 25 62.

2xHR är utförd med båda väggarna av stål med kvalitet motsvarande SS 14 25 62.

Insatsrör med godstjocklek 2 x 0,12 kan under vissa förutsättningar installeras oisolerat i enlighet med tillhörande handling.

**Avsedd användning**

Insatsrör för reparation av rökkanaler i befintliga skorstenar.

**Godkännande**

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper. 1:4  
Rök och avgaskanal 5:43

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§

Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):

2. Säkerhet i händelse av brand

**Giltighetstid**

Beslutsdatum 2011 02 15. Dnr 464/10. Byggproduktcertifikatet gäller t o m 2016 02 09.

Detta certifikat ersätter tidigare utgåva med samma nummer, dnr 200/06, daterat 2006 09 19.

Certifikatet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.


Vid leverans till byggplats skall produkten åtföljas av certifikat, bilagor 1-2 samt monteringsanvisning.

SWEDCERT AB

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2011 02 14.
Bilaga 2	Produktmärkning	2011 02 14.
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2011 02 14.
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2011 02 14.



Bertil Wolgast  
VD



Magnus Jerlmark  
Tekniskt ansvarig



**SWEDCERT**